

# **Betriebsanweisung**

**Inbetriebnahme nur nach Ersteinweisung und 6-monatiger Nachunterweisung**

**Kläranlage**  
**Stand: 15.03.2008**

## **Anwendungsbereich**

**Abwasserbehandlung, pH-Messen**

## **Gefahren für Mensch und Umwelt**

- **Mischen von Abwasserströmen und dadurch Entstehung von H<sub>2</sub>S**
- **Verätzungen durch alkalische oder saure Abwässer / Hilfsmittel**
- **Reaktionen auf der Haut**
- **Reizung der Augen**
- **Einatmen von H<sub>2</sub>S**

## **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln**

- **Handschuhe, Schürze und Schutzbrille tragen**
- **Abwasser nicht mischen**
- **Nicht in Behälter , Gruben hinein lehnen**

## **Verhalten bei Störungen**

- **Sofort zurücktreten**
- **Frischluft einatmen**
- **Den Aufsichtsführenden benachrichtigen**
- **Defekte von einem qualifizierten Handwerker beheben lassen**
- **Erst nach Freigabe durch den Aufsichtsführenden weiterarbeiten**

## **Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe**

- **Verletzte bergen, dabei auf Selbstschutz achten**
- **Erste Hilfe leisten (Blutungen stillen, an die Frische Luft bringen)**
- **Unfall melden ( Klinikum Reutlingen : Sterntaste drücken + 051)**
- **Den Aufsichtsführenden benachrichtigen**

## **Instandhaltung und Entsorgung**

- **Arbeitsplatz reinigen**
- **Geräte sofort nach Benutzung reinigen**
- **Instandhalten durch Beauftragte Personen**